

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr CE/PL/0618/V4/2023/0545

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ

Typ/typy:

- (1) **KSD-T1+T2 275/150 3P**, (2) **KSD-T1+T2 275/200 M**,
(3) **KSD-T1T2 275/200 3P+N**, (4) **KSD-T1+T2 275/50 1P**,
(5) **KSD-T1T2 275/200R3P+N**, (6) **KSD-T1+T2 275/50 M**,
(7) **KSD-T2 275/120 3P**, (8) **KSD-T2 275/160 3P+N**,
(9) **KSD-T2 275/40 1P**, (10) **KSD-T2 275/40 M**,
(11) **KSD-T1+T2 275/60 M**

Znak towarowy:

IDEAL^{TS}
by KanluxPodstawowe parametry: Un: 230V~; Uc: 275V~; (1)- (6): In: 25kA, Imax: 50kA; (7)- (10): In: 20kA, Imax: 40kA;
(12): In: 30kA, Imax: 60kA

Oznaczenie serii/partii: #DL

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 61643-11:2012 +A11:2018**EN IEC 63000:2018**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015** potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.**NWP/WO; ID 0618; S.CE/0545**

Radzionków, 23.03.2023

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | kanlux.pl