

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr CE/PL/0644/V4/2022/0562

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

**WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY
Z ZABEZPIECZENIEM NADMIAROWO-PRĄDOWYM**Typ/typy: **KRO6-2/B6/30, KRO6-2/B10/30, KRO6-2/B16/30,
KRO6-2/B20/30, KRO6-2/B25/30, KRO6-2/B10/30-A,
KRO6-2/B16/30-A, KRO6-2/C10/30, KRO6-2/C16/30,
KRO6-2/C10/30-A, KRO6-2/C16/30-A, KRO6-2/C25/30,
KRO6-2/C25/30-A, KRO6-2/C32/30, KRO6-2/C32/30-A**Znak towarowy: **IDEAL^{TS}**
by KanluxPodstawowe parametry: $U_c = 230V\sim$; $I_n = 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A$; $I_{\Delta n} = 30mA$; $I_{nc} = 6000A$;
typ B, C; Klasa ograniczenia energii - 3

Oznaczenie serii/partii: #DK2

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 61009-1:2012 +A1:2014 +A2:2014 +A11:2015 +A12:2016 +A13:2021**EN IEC 63000:2018**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**
potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.**NWP/5702, NWP/5703; ID 0644; S.CE/0562**

Radzionków, 08.12.2022

Kanlux S.A.
Dyrektor Zdziału Technicznego
Dariusz Staniczek

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
Certyfikacji/Produktów
Adam Wabnic

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | **kanlux.pl**