



ZASILANIE/ODBIÓR	Zasilanie z rozdzielnic głównej	Sygnalizacja napięcia	Ochrona przepięciowa	Obwód 1 Zasilanie 20A/400V płyta indukcyjna	Obwód 2 Zasilanie 16A/400V Gn. "Siła" Garaz	Obwód 3 Zasilanie 16A/230V Rekuperacja	Obwód 4 Gniazda 16A/230V Kuchnia	Obwód 5 Gniazda 16A/230V Salon	Obwód 6 Gniazda RTV	Obwód 7 Oświetlenie kuchnia	Obwód 8 Oświetlenie Salon
LOKALIZACJA											
KABEL/PRZEWÓD	YDYżop 5x10 mm2			YDYpżo 5x2,5 mm2	YDYpżo 5x2,5 mm2	YDYpżo 3x1,5 mm2	YDYpżo 3x1,5 mm2	YDYpżo 3x2,5 mm2	YDYpżo 3x2,5 mm2	YDYpżo 3x2,5 mm2	YDYpżo 3x2,5 mm2
NR OBWODU				TA/3	TA/4	TA/5	TA/6	TA/7	TA/8	TA/9	TA/10
MOC											